



Департамент образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

«ЧУКОТСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. В. Беринга, 7, Тел./факс: 2-85-87
chopl@list.ru ОГРН 1028700587772, ИНН/КПП 8709001270/870901001
Расчётный счёт 40601810077191000001 БИК 047719001
ОТДЕЛЕНИЕ АНАДЫРЬ Г. АНАДЫРЬ

Начальнику Департамента образования,
культуры и спорта Чукотского
автономного округа

Боленкову А.Г.

28 ноября 2018 года № 02-07/12- 590

На № _____ от «___» _____ 20 ____ года

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» на Ваш приказ № 01-21/470 от 14 сентября 2018 года «О проведении внеплановой комплексной выездной проверки Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» и Акта о проведении внеплановой комплексной выездной проверки от 25 сентября 2018 года сообщает:

Нарушения, выявленные в части соответствия требованиям пожарной безопасности устранены частично:

- в дверях актового зала (основные эвакуационные выходы) установлены дополнительные уплотняющие прокладки из эластичных полимерных материалов;
- световые оповещатели «Выход» (основные и запасные пути эвакуации) заменены;
- места пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (актовый зал, тепловой узел, пост дежурного на центральном входе) заделаны негорючими материалами;
- дымовой пожарный извещатель, расположенный в камере хранения спортивного инвентаря закреплен;
- в актовом зале заменена отделка стены, вместо плитки потолочной стена оклеена стекло обоями и окрашена вододисперсионной краской;
- контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений будет проведен в ближайшее время (заключен договор на проведение контроля качества огнезащитной обработки с ООО «Аудит пожарной безопасности»).

Волгуин 29.11.18

По недостаткам, выявленным в ходе практической тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара проведены следующие мероприятия:

- с дежурной по режиму Созыкиной Н.Ю., находящейся на дежурстве на центральном входе, проведена разъяснительная беседа о необходимости участия в эвакуации в обязательном порядке;
- произведена замена аккумуляторов, отвечающих за работу голосового оповещения о пожаре;
- световые оповещатели «Выход» заменены;
- с лицами, проживающими в общежитии для административно-управленческого и педагогического персонала проведена разъяснительная беседа о необходимости быстрой эвакуации при подаче звукового сигнала «О возникновении пожара»;
- в общежитии по адресу Беринга 5 разработаны и размещены памятки «Действия при возникновении угрозы пожара».

Нарушения, выявленные в части соответствия установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям устранены:

- размеры проходов и расстояния между рядами столов, наружной и внутренней продольными стенками составляют 50 см;
- в кабинете информатики удаленность последнего места, обучающегося от учебной доски, не превышает 860 см;
- несоответствия, обнаруженные при проведении фактического рациона питания детей, обучающихся в Чукотском окружном профильном лицее – устранены.
- в кабинете 103 естественное освещение левостороннее (осуществлен разворот кабинета)
- в учебных кабинетах с подоконников убраны цветы.

Предложения, по соблюдению обязательных требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей – рассмотрены, проведена следующая работа:

- план взаимодействия с УФСБ по ЧАО, УМВД РФ по ЧАО, УФСБ войск национальной гвардии РФ по ЧАО по вопросам противодействия терроризму и экстремизму находится в разработке;
- разработан и утвержден План работы педагога-психолога с работниками Чукотского окружного профильного лицея по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта на 2018/2019 учебный год;
- разработан и утвержден План эвакуации на случай возникновения угрозы террористического акта в Чукотском окружном профильном лицее;
- восстановлена работоспособность «кнопки тревожной сигнализации» (КТС) – кнопка выведена на пульт ООО «ЧОП РУБЕЖ», журнал проверки КТС ведется.

С уважением,

Директор Лицея



В.В. Самыгина.